



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Stensätter 1:202
Adress	Soldanevägen 11
Postnummer/Ort	582 75 Linköping
Mätdatum	2024-04-29
Exponeringstid	13.00-14.30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-10-02 Egenkontroll utförd 2024-02-23
Hustyp	Friliggande villa i 1-plan med delvis inredd vind
Byggnadsår	1936 och 2013
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Växlande molnighet och cirka 14 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden Mindre än 50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Linköping 2024-04-29

FST Husbesiktningar AB