

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15.1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör JK Plattsättning Falkenberg AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 270346409 Org.nummer 556712-5629

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Dina Försäkringar

Objekt Heberg Backagård 208 Badrum

Beställare Fredrik Sjöman

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2018-03-01 till 2018-03-16

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ *Golv* Tillverkare/Leverantör ALFIX Systembenämning VTGF

■ *Vägg våtzon 1* Tillverkare/Leverantör ALFIX Systembenämning VTVF

■ *Vägg våtzon 2* Tillverkare/Leverantör ALFIX Systembenämning VTVF

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.


Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Kristian Andersson

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Kristian Andersson



Ort och datum Falkenberg 2018-04-10 Namnteckning 

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag