



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Nornan 17
Adress	Mantalsvägen 4
Postnummer	141 39
Ort	Huddinge
Mätdatum	2024-03-13
Exponeringstid	1h
Mätinstrument	Radon Eye Kalibrerad 2024-01-12 2024-02-05
Hustyp	2-plans hus
Byggnadsår	1938, 2016
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Uppgift saknas
Väderlek/Temp	Ca + 2°C och Mulet

Genomsnittlig radonhalt i entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Mindre än 71 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt i övervåning

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Mindre än 69 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Nyköping 2024-03-13

Thomas Björk
FST Husbesiktningar AB