



SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

OKULÄR ELINSTALLATIONSKONTROLL

En okulär kontroll utförs i fastigheten på elsystemet och elinstallationerna. Information från fastighetsägaren skrivs in i protokollet och det kan vara reparationer eller att man vid renoveringar har bytt en del av elsystemet eller nya uttag. Uppgifterna som fastighetsägaren lämnar kan inte besiktningsmannen ansvara för att den är sanningsenlig.

INFORMATION OM ELINSTALLATIONEN

Anläggningens ålder	2020 till 2023
Upplysningar från uppdragsgivaren	Drog in ny el i sovrum 2 Behörig elektriker Spot Electronic Ny elcentral
Renoveringar utförda av behörig elektriker	Spot Electronic

Besiktningsmannen ansvarar inte för att dom uppgifter som säljaren lämnar är sanningsenliga. El-Kontroll är endas en okulär kontroll. Ansvarar inte för el inne i väggarna.

EL KONTROLL

ELCENTRAL:

- Automatsäkrad
- Gruppförteckning

- Jordfelsbrytare
- Gängsäkrad (porslin)

Krav på jordfelsbrytare gäller från 1999. Jordfelsbrytare är ett krav vid utförande av golvvärme i en fastighet med klinker och kan vid avsaknad innebära en risk för personskada.

VÄGGUTTAG:

- Ej jordade vägguttag
- Ej petskydd i vägguttag

- Jordade vägguttag

Jordade uttag med petskydd ökar säkerheten i fastigheten. Vägguttag som inte har petskydd kan innebära risk för personskada. Krav på jordade elledningar och uttag med petskydd gäller från 1994 i hela fastigheten.

IAKTTAGELSER:

-

SLUTSATS OCH
REKOMMENDATIONER:

Inget särskilt att notera som bedöms vara onormalt eller som tyder på att det förekommer problem med elinstallationen i fastigheten.

Vänliga hälsningar

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB
Fredrik Bäckgren
Besiktningsman
0722-138684
Fredrik.Backgren@skaneshusbesiktningar.se
www.skaneshusbesiktningar.se