



SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

FUKTMÄTNINGSPROTOKOLL



SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

OBJEKT

Adress	Norra Gyllenbergsvägen 3, 236 31 Höllviken
Fastighetsbeteckning	Höllviken 8:144
Besiktningsnummer	20240420-02
Uppdragsgivare	Hugo Ljungberg, Ylva Ljungberg
Fastighetsägare	Hugo Ljungberg, Ylva Ljungberg
Besiktningsman	Fredrik Bäckgren
Besiktningsdag	2024-04-20

FUKTMÄTNINGAR

Utförande	Fuktmätningarna är ett stickprov och kan inte garantera en riskfri konstruktion. Fuktmätningar har utförts på vinden och i kryppgrundarna. Mätningen utfördes med Protimeter Surveymaster samt Protimeter Hygromaster.
Resultat	<p>Vind</p> <p>På vinden uppmättes en relativ fuktighet med högsta värdet på 47,7 % RF 21,2 C. Se bild 1.</p> <p>På vinden uppmättes det ett värde på 11,4 % fuktkvot i råsponen. Se bild 2.</p> <p>På vinden uppmättes det ett värde på 16,5 % fuktkvot i råsponen. Se bild 3.</p> <p>På vinden uppmättes det ett värde på 14,6 % fuktkvot i råsponen. Se bild 4.</p> <p>Kryppgrund 1 mot gatan</p> <p>I kryppgrunden uppmättes en relativ fuktighet med högsta värdet på 59,9 % RF 13,4 C. Se bild 5.</p> <p>I kryppgrunden uppmättes det ett värde på 13,7 % fuktkvot i trossbotten. Se bild 6.</p> <p>I kryppgrunden uppmättes det ett värde på 14,1 % fuktkvot i trossbotten. Se bild 7.</p> <p>I kryppgrund 2 uppmättes det ett värde på 10,0 % fuktkvot i trossbotten. Se bild 8.</p> <p>I kryppgrund 2 uppmättes det ett värde på 10,7 % fuktkvot i en syll. Se bild 9.</p> <p>Mätvärden under kritiskt värde garanterar dock inte att konstruktionen är riskfri.</p>
Information	<p>Luftfuktighet (RF)</p> <p>Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten faller ut i form av små vattendroppar. Vid 70 % -75 % RF finns det en risk för att mikrobiell tillväxt kan förekomma (mögel)</p> <p>Fuktkvot (FK)</p> <p>Ett materials fuktighet mäts i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fukttinhåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande 17 % finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel).</p>

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.



Bild 4.



Bild 5.



Bild 6.



SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Bild 7.



Bild 8.



Bild 9.



Vänliga hälsningar

SKÅNES HUSBESIKTNINGAR AB

Fredrik Bäckgren

Besiktningssman

0722-138684

Fredrik.backgren@skaneshusbesiktningar.se

www.skaneshusbesiktningar.se