

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Bygg Badrum i Stockholm AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

201013549

Org.nummer 556727-3510

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gensidige

Objekt Stensängsvägen 20 Huddinge

Beställare Lennart Vikström

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-03-17

till 2022-03-25

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Sopro Systembenämning SOPRO AEB 640

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Sopro Systembenämning SOPRO AEB 640

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Sopro Systembenämning SOPRO AEB 640

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja

■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Olle Örnquist

Våtrumsansvarig arbetsledare Olle Örnquist

Ort och datum Värmdö 2022-04-04

Signerat via BankID av Olle Sigurd Örnquist

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet