

Ort:
Malmö

Datum:
2024-04-05

Vår referens:
Hassan Alkhudri
Enspecta AB

Uppdragsgivare:
Susanne Larsen
Grindbodgatan 15D lgh 1101
211 33 Malmö

Uppdrag:
Areamätning av Grindbodgatan 15D lgh 1101, 211 33 Malmö

Mätningstillfälle:
Mätningen utfördes 2024-04-05.

Instrument:
Som hjälpmedel vid mätningen användes avståndsmätare Luxorparts Avståndsmätare Pro. Instrumentet är egenkalibrerat 2024-04-05.

Metod & mätregler:
Mätning har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. I sammanfattning anger standarden att objektets area begränsas av ytterväggarnas insidor med avdrag för den del av de innerväggar, pelare och schakt som överstiger bredden 30 cm. Arean beräknas med 2 decimaler men anges avrundad till hela m². Vid avrundning tillämpas SS 014141 regel A, vilket bland annat innebär att avrundningen kan bero av om den sista siffran i heltalet är jämn eller ojämn. Noggrannheten i mätningen anges med ett intervall om $\pm 1,5\%$.

Mätresultat:

Boyta: 52 m²

Utförd av:

Hassan Alkhudri
Mättekniker, Energiexpert