


Radonindikation

Beställare:	Hanna Enghäger
Fastighetsbeteckning:	Borås kremlan 14
Adress:	Trollgatan 13, 506 41 Borås
Besiktningsman:	Christian Stenström
Besiktningsdag:	2024-04-16
Mätverktyg:	RadonEye RD200, Digital Radon Gas Monitor

Mätpunkt	Radonhalt Bq/m ³ (medelvärde)	Mättid	Gränsvärde Bq/m ³	Åtgärd
Källarplan	< 203 Bq/m ³	4h 23min	200	Det rekommenderas att en långtidsmätning utförs för att ta reda på om behov av åtgärd finns
Entréplan	< 91 Bq/m ³	4h 24min	200	Inga åtgärdsförslag.

Radon är en lukt och färglös ädelgas som vid för stor exponering kan orsaka lungcancer. Radongashalten kan variera beroende på årstid, boendevanor och radonkälla. Gällande riktvärde för radonhalt i bostad är 200 Bq/m³. Man kan få olika årsmedelvärden beroende på vilken tid du gör mätningen därav så finns det en felmarginal på ca 30%.

Christian Stenström



Borås 2024-04-16

S BYGGKONSULT AB