

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Halmstad Kakelhus AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 960035435 Org.nummer 556364-6800

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg Hansa

Objekt Wc dusch Heberg Backagård 208

Beställare Fredrik Sjöman

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från V 24-2014 till V27-2014

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Alfix</u>	Systembenämning <u>VTG-F</u>
■ <i>Vägg våtzon 1</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Alfix</u>	Systembenämning <u>VTV-F</u>
■ <i>Vägg våtzon 2</i>	Tillverkare/Leverantör <u>Alfix</u>	Systembenämning <u>VTV-F</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.


Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Ola Nilsson

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mattias Torstensson



Ort och datum Halmstad 2014-07-07 Namnteckning 

Dokumentet avser (ange antal) 1 styck. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag