

Viktig information om er LTA-anläggning

Detta är information till er som har kommunalt avlopp genom ett LTA-system. LTA står för "Lätt trycksatt avlopp". Att vara ansluten till ett LTA-system innebär att ni har en nergrävd pumpstation på er fastighet som trycker hushållets spillvatten genom ledningen. LTA används vid till exempel kuperad terräng eller långa sträckor.

LTA-anläggningen som ni har heter LPS2000E och är sammansatt av:

- Pump med skärande funktion.
- Tank av polyeten med diameter av 0,6m och totalhöjd 2,6m.
- Apparatlåda.
- Stolpe med elskåp med larmindikator.

Österlen VA, på uppdrag av Simrishamns kommun, underhåller och förnyar själva LTA-anläggningen. Fastighetsägaren svarar för att ansluta pumpstationen till el samt för inkopplingen till huset. Pumpstationen har en egen jordfelsbrytare som sitter i elskåpet på stolpen. Kabel från stolpe till huset ska inte kopplas in mot fastighetens jordfelsbrytare.

Tanken är dimensionerad efter en familjs normala vattenbehov och pumpens arbetsintervaller. Storleken på tanken medger tillfälliga toppbelastningar. Backventilen som sätts på utloppsledningen förhindrar att avloppsvatten rinner tillbaka i tanken. Avstängningsventil är placerad i tanken.

Pumpen har inbyggd automatik för start, stopp och larmnivå. Pumpstationen är konstruerad enligt gällande normer och väntas arbeta felfritt i många år utan att speciell service behövs. Om pumpen av någon anledning ej skulle fungera träder det automatiska larmsystemet i funktion och larmar.

- Vid akuta driftproblem ska ni först ta reda på om jordfelsbrytaren löst ut i styrskåpet för LTA-stationen. Om så är fallet, prova att slå på den igen. Kontrollera att strömbrytare är tillslagna och att ström finns fram till pumpstationen.
- Vid hög vattennivå i tunnan kan den tömmas genom att öppna locket på LTA-stationen och prova att trycka på den TEST-knapp som återfinns på styrskåpet under locket. På detta sätt kan pumpen styras manuellt. OBS! Torrkör inte pumpen.

- Vid akuta driftsstopp som inte avhjälpas med nämnda åtgärder vänligen kontakta Österlen VA under kontorstid på ~~0414-81 90 00~~ och övrig tid 040-676 90 80.
0417-777800

Tänk även på följande:

- I avloppet får endast kiss, bajs, toalettpapper och vatten spolats ner (se även kommunens ABVA som återfinns på Simrishamns kommuns hemsida). Detta innebär att endast spillvatten får kopplas till LTA-systemet. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till LTA-systemet utan ska omhändertas lokalt.
- Inga tvättlappar, våtservetter, dambindor eller trasor får spolats ner i toaletten.
- Fett från matlagning med mera ska tas omhand så att det inte tillförs avloppet vid diskning. Matfett i avloppet orsakar fettproppar när det stelnar.
- Felaktig tillförsel av avfall i toaletten och vasken kan göra att ni får stopp i avloppet, vilket kan resultera i att ni får kostsamma översvämningar och att eventuella kostnader för reparation kan tillkomma.
- Tänk på att LTA-stationen skall vara lättillgänglig och snöröjd. Eventuell kostnad för rensning debiteras fastighetsägaren.
- Om saker som felaktigt spolats ner i avloppet orsakar störning i avloppspumpen kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för exempelvis felsökning, spolbil och reparation av pumpen. Detsamma gäller om servisledningen fryser till följd av att ledningen inte är ordentligt isolerad inne på fastigheten.
- Om fastigheten ska lämnas en längre tid, spola rikligt med vatten i avloppet så att systemet sköljs igenom och lämnar friskt vatten i tanken. Spola en kran i minst fem (5) minuter. Låt strömmen till pumpen vara påslagen även när huset står tomt.