



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Linköping Timmerflotten 10
Adress	Rådjursvägen 45
Postnummer	587 31
Ort	Linköping
Mätdatum	2024-05-10
Exponeringstid	13:00- 15:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2023-01-18 Egenkontroll utförd 2024-01-04
Hustyp	Friliggande villa i 1 plan
Byggnadsår	1957, ombyggnadsår 2009
Ventilation	Mekanisk från- och tilluft med återvinning (FTX)
Väderlek/Temp	Klart 14°

### Genomsnittlig radonhalt i bostad

Under 30 Bq/m<sup>3</sup>

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

*Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde.*

*Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år (beroende på väderlek, boendevanor m.m.). Ett årsmedelvärde kan därför vara både högre eller lägre än det ovanstående angivna medelvärdet.*

*Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)*

*Observera att denna mätning är utförd utanför ordinarie mätsäsong.*

Linköping 2024-05-10

FST Husbesiktningar AB