

UPPDRAGSNUMMER
4721515: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2017-05-10UTSKRIFTSDATUM
2017-05-12

61292

VIA
Independia Control AB
RAPPORTMOTTAGARE
Schött, JanMÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Schött, Jan
Björndalsvägen 49
46159 Trollhättan**Beskrivning av mätningen**

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2017-03-01 - 2017-05-01.

De ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2017-05-08. De mättes 2017-05-09.

Fastighetsdata för provningsplatsen**Mätplatsadress:**Björndalsvägen 49
46159 Trollhättan**Fastighetsbeteckning:** Björnvaktaren 16**Lägenhetsnummer:****Byggnadstyp:** Villa**Byggnadsår:** 1950**Ventilationstyp:** Mekanisk Frånluft (F)**Husgrundstyp:** Souterräng**Blåbetong:** Ja**Radonåtgärdsförhållande:** Vet ej**Plan m. boutrymmen:** 2Fastighetsdata har lämnats av Schött, Jan
som också intygat att mätanvisningarna följts.**Uppmätta radongashalter****Detektor** **Rumsbeteckning**

379057-3 Vårat Sovrum

379028-4 Vardagsrum

Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
Sovrum	1 trappa upp	190 +/- 30
Vardagsrum	Bottenplan	190 +/- 30

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	190	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	------------	--

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.**Kommentar till mätningen**Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).Annika Engström (Elektronisk signatur)
Radonova Laboratories ABRadonova Laboratories AB
Box 6522018-56 88 00
info@radonova.se
www.radonova.se