



Areamätningss- rapport

- en resultatsamman-
ställning av en
areauppmätning utförd
och upprättad av Larsson
energi ab.

Datum för mätning: 2024-02-23
Fastighetsbeteckning: Sigvard 5
Adress/ort: Herdegatan 3
217 74 Malmö
Mätning utförd av: Fredrik Larsson
Företag: Larsson energi AB



Larsson energi ab har utfört en areamätning i ovan nämnda fastighet.

Mätningen har utförts enligt Standarden SS 21054:2020.

Avrundning enligt Standard SS 014141

Eventuella reklamationer på mätningens korrekthet skall inkomma till ovan företag inom 14 dagar efter mottagandet av rapporten eller senast 20 dagar efter utförandet.

Med vänliga hälsningar

Larsson energi ab

Resultat

<i>Bostadshus</i>	<i>Boarea m²</i>	<i>Biarea m²</i>	<i>Övrig area m²</i>
<i>Entréplan</i>	143,54	0,0	0,0
<i>Övre plan</i>	60,57	0,0	0,0
<i>Uterum</i>	0,0	25,24	0,0
<i>Total area m²</i>	204	25	0,0

<i>Övriga byggnader</i>	<i>Boarea m²</i>	<i>Biarea m²</i>	<i>Övrig area m²</i>
<i>Poolhus</i>	25,26	0,0	0,0
<i>Bod</i>	0,0	0,0	9,03
<i>Total area m²</i>	25	0,0	9

Kommentarer

Avrundning till heltal har utförts enligt SS 14141, regel A

Det är viktigt att poängtera att poolhusets Boarea inte får tillskrivas boningshusets Boarea då det är en helt fristående byggnad. Som en vinterbonad, uppvärmd area bör den räknas som BOA men separat från boningshus.

Samtliga areor mättes i sin helhet minst två gånger, differensen mellan de båda mätningarna uppgick till ca 0,11 m².