



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Fjället 48
Adress	Flintvägen 3
Postnummer	141 34
Ort	Huddinge
Mätdatum	2024-03-13
Exponeringstid	1h
Mätinstrument	Radon Eye Kalibrerad 2024-01-12 2024-02-05
Hustyp	2-plans radhus
Byggnadsår	1968
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Uppgift saknas
Väderlek/Temp	Ca + 4°C och mulet

Genomsnittlig radonhalt i entréplan 114 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i övervåning 116 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Nyköping 2024-03-13

Thomas Björk
FST Husbesiktningar AB