

## Villkor för va-anlutning

För anslutning av fastigheten Askim 78:64 till Göteborgs Stads allmänna va-anläggning gäller följande.

### Allmänt

Förbindelsepunkt utgör gräns mellan allmän del och fastighetens del av servisledning och dess läge är i normalfallet belägen 0.5 m utanför tomtgräns.

Om det finns hinder för servisledningsdragningen (t ex träd, elskåp) inne på tomtmark eller i fastighetsgräns ska kontakt tas med Kretslopp och vatten för att ändra placering av nya serviser.

Kretslopp och vatten reserverar sig för ev förändringar av serviserna i plan- och höjdläge på grund av oförutsedda hinder i mark.

### Förutsättningar

- Lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas, ska vara minst 0,3 m över markens nivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.
- På dricksvattenledningen får det inte finnas några inkopplingar mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren.
- Dagvatten ska fördröjas före anslutning till dagvattenservisen. Fördröjning ska ordnas för 10 mm nederbörd på ansluten hårdgjord yta. Dräneringsvatten kan anslutas direkt utan fördröjning.
- På nybyggnadskartan redovisas föreslaget läge, material och dimension för serviser för dricks-, spill- och dagvatten.
- Servisledningarna är inte byggda och därför kan placeringen i vissa fall anpassas efter fastighetsägarens önskemål. Kontakta i så fall handläggaren på förvaltningen Kretslopp och vatten.
- Lägsta normala trycknivå i förbindelsepunkten för dricksvatten är +65 meter över nollplanet angivet i rikets höjdsystem RH2000.
- VA-anslutning beställs på blankett ”Beställning av VA-anslutning”. Beställning innebär betalningsansvar för fastighetsägaren för byggda servisledningar. Ritning som visar att föreskrifter enligt ovan är beaktade ska redovisas vid beställningen.
- Vald lösning för avfallshantering ska redovisas på bygglovsritning. Anvisningar finns i ”Gör rum för miljön” på [www.goteborg.se](http://www.goteborg.se). För flerbostadshus ska avfallslösning för rest-, mat- och grovavfall samt förpackningar och tidningar redovisas.